



برد خروجی دیجیتال 23DO20



ویژگی‌های فنی:

- ۱۶ کانال مستقل خروجی در دو گروه ۸ تایی
- دارای LEDهای نمایش وضعیت خطا و تحریک
- کنتاکت خشک در خروجی
- سازگار با RTU560 ABB
- دارای تاییدیه آزمایشگاه صنایع انرژی E.P.I.L



آدرس: مشهد، بلوار شهید صادقی

تلفن: ۰۵۱۳۷۶۷۷۰۶۷

ایمیل: Taliehshargh@msgroup.ir

سایت: Taliehshargh.ir

مشخصات فنی:

مشخصات مکانیکی

ابعاد	160 mm × 100 mm
نوع محفظه	Printed circuit board
پایه	RTU560 racks
وزن	0.2 kg

شرایط محیطی

محدوده دمای عملیاتی نامی: EN 60068-2-1, -2-2, -2-14	۲۵- تا ۷۵ درجه سانتی‌گراد
رطوبت نسبی: EN 60068-2-30	۵ تا ۹۵ درصد

کانال‌های خروجی

حداکثر ولتاژ فرمان	60 V DC
حداکثر جریان مداوم هر کنتاکت	2 A
حداکثر جریان کنتاکت برای پالس	4 A @ 25 s

سیگنال دهی توسط LED

اطلاعات خطای رایج برای ماژول	ST(red)
خطاهای مربوط به تغذیه	PST(red)
نشان‌دهنده اعمال شدن فرمان	CO(green)

نوع اتصال

کانکتور پشتی RTU560 TSC	48 pole type F DIN 41612
-------------------------	--------------------------

مصرف جریان برای تغذیه از طریق صفحه پشتی RTU560


5 V DC	120 mA
24 V DC	10 mA



* این محصول دارای تاییدیه آزمایشگاه صنایع انرژی E.P.I.L است.



تزارگاه سازندگان ایرانی



رکت سهامی برق منطقه ای خوزستان
(استان های خوزستان و کیگنویه و بویراحمد)



وزارت نیرو
شرکت مدیریت شبکه برق ایران
IGMC
IRAN GRID MANAGEMENT Co.



روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان تهران



ایران نیرو

شرکت مهندسی ارتباطات و فناوری طلوعه شرق به عنوان یکی از شرکای تجاری مهم شرق در سال ۱۳۸۵ تاسیس شد. این مجموعه به عنوان یک شرکت دانش بنیان نوع یک تولیدی در زمینه‌های اتوماسیون، تله‌متری، اسکادا و خدمات فنی مهندسی فعالیت دارد.

